



Oświetlenie klatki schodowej TG1/D11

Oświetlenie klatki schodowej TG2/D11

Opis symboli instalacji elektrycznej

- włącznik jednobiegunowy sznurowy 230V
- włącznik jednobiegunowy 230V, 10A
- wyłącznik świecznikowy 230V, 10A
- przełącznik schodowy 230V, 10A
- przełącznik krzyżowy 230V, 10A
- przycisk dzwonkowy 230V, 10A
- dzwonek
- wentylator elektryczny

- gniazdko wtyczkowe 2P + Z, 230V, 10A

- gniazdko wtyczkowe 2 x 2P + Z, 230V, 10A

- gniazdo wtyczkowe 3-faz + N + PE, 400V, 16A

- wypust instalacyjny - oświetleniowy (lampa)

- wypust instalacyjny - oświetleniowy (światłówka)
(EW-ewakuacyjny)

TG1/D2 - tablica / obwód zasilający

Uwagi:

- Na klatkach schodowych oprawy mocować do stropu
- Na klatkach schodowych stosować osprzet wandaloodporny
- Wyłączniki i przyciski instalować na wysokości 1,4 m od posadzki
- Przewody układać pod tynkiem
- W łazienkach i piwnicach stosować osprzet o IP 44

Poz.	Ilość	Tytuł / Nazwa, materiał, wymiary itp.			Numer		
Projektant	Kreślił	Zatwierdził	Plik	Data	Skala		
inż. A. Bartwicki	mjr inż. Z. Elminowski	inż. A. Bartwicki		29.10.07	1 : 100		
Inwestor		Tytuł					
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.		Plan instalacji oświetlenie - III piętro					
ul. Struga, Bartoszyce		Arkusz / Arkuszy					
Budowa budynku mieszkalnego wielopiętrowego "A"		12		Edycja			