



Uwagi:

- 1. Wewnętrzne linie zasilającą prowadzić w szybie instalacyjnym.
- 2. Tablice mieszkaniowe TM1 i TM2 instalować wew. mieszkań w pobliżu drzwi wejściowych na wysokości ok 1,6m od posadzki.
- 3. Tablice licznikowe TL-3 instalować na wysokości 1,4m od posadzki.
- 4. Tablicę główną TG1 i TG2 instalować 1,2m od posadzki.
- 5. Linie zasilające poszczególne mieszkania układać pod tynkiem.

| Poz. | Ilość | Tytuł/Nazwa, materiał, wymiary itp. | | | Numer | |
|---|------------------------|--|--|--|---------|--|
| Projektant | Kreślił | Zatwierdził | | | Plik | |
| inż. A. Bartwicki | mjr inż. Z. Elminowski | inż. A. Bartwicki | | | Data | |
| Inwestor | | Tytuł | | | Skala | |
| Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. | | Wewnętrzne linie zasilające - III piętro | | | 1 : 100 | |
| ul. Struga, Bartoszyce | | Arkusz / Arkuszy | | | Edycja | |
| Budowa budynku mieszkalnego wielopiętrowego "A" | | 7 | | | | |