



Uwagi:

- 1. Wewnętrzne linie zasilającą prowadzić w szybie instalacyjnym.
- 2. Tablice mieszkaniowe TM1 i TM2 instalować wew. mieszkań w pobliżu drzwi wejściowych na wysokości ok 1,6m od posadzki.
- 3. Tablice licznikowe TL-3 instalować na wysokości 1,4m od posadzki.
- 4. Tablicę główną TG1 i TG2 instalować 1,2m od posadzki.
- 5. Linie zasilające poszczególne mieszkania układać pod tynkiem.

Poz.	Ilość	Tytuł/Nazwa, materiał, wymiary itp.		Numer		Skala
Projektował inż. A. Bartwicki	Kreślił mjr inż. Z. Elmiński	Zatwierdził inż. A. Bartwicki		Plik	Data 29.10.07	Skala 1 : 100
Inwestor Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ul. Struga, Bartoszyce		Tytuł Wewnętrzne linie zasilające - I piętro				
Budowa budynku mieszkalnego wielopiętrowego "A"		Arkusz / Arkuszy 5		Edycja		