



Uwagi:

1. Wewnętrzne linie zasilającą prowadzić w szybie instalacyjnym.
2. Tablice mieszkaniowe TM1 i TM2 instalować wew. mieszkań w pobliżu drzwi wejściowych na wysokości ok 1,6m od posadzki.
3. Tablice licznikowe TL-3 instalować na wysokości 1,4m od posadzki.
4. Tablicę główną TG1 i TG2 instalować 1,2m od posadzki.
5. Linie zasilające poszczególne mieszkania układać pod tynkiem.

Poz.	Ilość	Tytuł/Nazwa, materiał, wymiary itp.	Numer	
Projektant	Kreślił	Zatwierdził	Plik	Data
inż. A. Bartwicki	mgn inż. Z. Elminowski	inż. A. Bartwicki		29.10.07
Inwestor		Tytuł	Skala	
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.		Wewnętrzne linie zasilające - parter		1 : 100
ul. Struga, Bartoszyce		Arkusz / Arkuszy		
Budowa budynku mieszkalnego wielopodkondygnacyjnego "A"		4		Edycja